



779/2084/39/2010

Gdynia, dnia 26-02-2010r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 37/779/39/2010

- 1. Wyrób (materiał)** Płyta stolarska liściasta suchotrwała
zakres grubości 12 ÷ 25 mm
- 2. Przeznaczenie** meblarstwo, wystrój wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Fabryka „SKLEJKA-PISZ” Spółka Akcyjna
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz
- 4. Producent** Fabryka „SKLEJKA-PISZ” Spółka Akcyjna
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
 - obciążenie materiałem 0,86 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych,
 - obciążenie materiałem 1 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD Sp. z o.o. LB/452/235/10 z dn. 22-02-2010, Sprawozdanie z badań Nr 3678/13/2010 z dn. 22-02-2010 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

dr hab. Lidia Wolska

ZASTĘPCA DYREKTORA
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO INSTYTUTU
MEDYCZYNY MORSKIEJ I TROPICALNEJ

dr n. med. Wacław Nahorski